

Ispitivanje posuda "S" aparata za gašenje početnih požara prahom na hladan vodeni pritisak – HVP	Svake 2 godine Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09), SRPS Z.C2.022 i preporuke proizvođača aparata i opreme
Redova provera ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje	Najduže na 2 meseca (redovni servisni pregled) Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.71. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br, 87/93)
Periodični pregled ispravnosti, servisiranje i održavanje stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje	Najmanje jednom godišnje (periodični servisni pregled) Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.72. i čl.73. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br, 87/93)
Detaljan pregled ispravnosti, servisiranje i merenje otpora izolacije i uzemljenja stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara	Najmanje jednom u 5 godina (generalni servis sistema) Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.75. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br, 87/93)
Otklanjanje svih kvarova i nedostataka na instalaciji stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara i alarmiranje	Odmah po nastanku kvara Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.74 Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br, 87/93)
Izrada i postavljanje Plana uzbunjivanja (alarmiranja) sa svim razrađenim detaljima uzbunjivanja za vreme i van radnog vremena pored PPC	Odmah po postavljanju sistema Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.6, 7 i 18. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (Sl.list SRJ br, 87/93)
Čišćenje i funkcionalno ispitivanje svih automatskih jonizujućih detektora požara	Po nastanku kvara, odnosno najmanje jednom godišnje, Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Dozimetrijska kontrola svih automatskih jonizujućih detektora požara	Pravilnik o jonizujućim izvorima zračenja ("Sl.list SFRJ» br.41/89)
Provera ispravnosti, i servisiranje stabilnih sistema za gašenje požara (šprinkler instalacije, sa raspršenom vodom i teškom penom, CO ₂ instalacije, instalacije sa FM 200, halonom, inergenom, novac, halotromom i instalacije sa prahom	Svakih 6 meseci Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) iPravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za gašenje požara ugljen-dioksidom (Sl.list SFRJ br, 44/83, i 31/89 i Upustva za održavanje stabilnih automatskih instalacija za gašenje požara
Servisiranje - provera ispravnosti i vođenje evidencije protivpanične rasvete i AKU baterija	Svakih 6 meseci Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53 i 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95)
Ispitivanje funkcionalne ispravnosti ventilacionih klapni otpornih na požar uz vođenje evidencije	Svaka 2 meseca Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl. 25 Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata iii klapni otpornih prema požaru (Sl.list SFRJ

	br, 35/80)
Ispitivanje uređaja za automatsko zatvaranja protivpožarnih vrata	Svaka 2 meseca Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl. 25 Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata iiii klapni otpornih prema požaru (Sl.list SFRJ br, 35/80)
Obuka i upoznavanje zaposlenih radnika sa opasnostima od požara i eksplozije na radnom mestu, postupkom u slučaju požara, upotrebom sredstava i opreme za početno gašenje požara, kao i odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih i naloženih mera zaštite od požara, u skladu sa programom obuke	Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Član 53. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i Pravilnika o minimumu sadržine opšteg dela obuke radnika iz oblasti ZOP-a
Provera znanja zaposlenih radnika iz oblasti ZOP	Jednom u tri godine Član 53. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)i Pravilnika o minimumu sadržine opšteg dela obuke radnika iz oblasti ZOP-a
Izrada Programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara	U skladu sa Pravilnikom o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara (“Sl.glasnik SRS” br.40/90) i Član 53. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Merenje otpora uzemljenja elektroinstalacije	Svake godine Član 40. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)i čl. 189 i 191 Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ br, 53, i 54/88)
Postavljanje jednopolnih šema elektro-veza u elektro-razvodnim ormanima	Član 40. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.13. Pravilnika o tehničkim normativima za elektro instalacije niskog napona (“Sl. list SFRJ” br. 53 i 54/88 i Sl.list SRJ 28/95)
Kontrola i merenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja	Svake godine Član 40. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl.15 i 16 Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
Redovno održavanje i evidencija državanja uređaja i instalacija u eksplozivno ugroženim sredinama	Svake godine Član 43. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)i odredbe JUS IEC 79-17 (“Sl. glasnik RS” br.7/95) tač. 2.3.3. i 2.6.1.4. i tač. 2.6.12.
Redovni pregledi i ispitivanja gasne ložišne instalacije	Svakih 6 meseci Član 40. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09), a shodno tabeli 4 iz člana 73 Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. List SFRJ 10/90 i 52/90)
Redovno čišćenje hauba i vntilatora a odvođenje masnih para iznad termo blokova sa vođenjem evidencije	Minimum svaka 3 meseca Član 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl. 50 Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (Sl. List SFRJ 38/89)
Izrada Pravilnika o korišćenju i održavanju	Član 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara

električnih uređaja i instalacija u eksplozivno ugroženim prostorima	(Sl.Glasnik RS br.111/09) članovi 7. i 8. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. Glasnik SRS 44/77 i Sl. Glasnik RS 48/94, i odredbe SRPS IEC 60079-17 i SRPS IEC 60079-19
Izrada Pravilnika o primeni tehničkih noramtiva za zaštitu od statičkog elektriciteta	Član 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09), član 123 Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. List SFRj 62/73), članovi 7. i 8. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (Sl. Glasnik SRS 44/77 i Sl. Glasnik RS 48/94)
Izrada Elaborata o zonama opasnosti za tehnološke procese gde se koriste zapaljive tečnosti i gasovi	Član 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09) i čl. 8. i 32. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.glasnik SRS" br. 44/77 i "Sl. glasnik RS" br. 48/94) i odredbe SRPS IEC 60079-17 i SRPS IEC 60079-19
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara	Čl. 28. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Obeležavanje požarnih puteva za prolaz vatrogasnih vozila u slučaju požara (tablama i trakama žute boje)	Član 40. Stav 1. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Izrada Elaborata zaštite od požara usklađenog sa projektnom dokumentacijom	Pri svakoj izgradnji ili adaptaciji čl.12. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik SRS" br. 37/88 i "Sl. glasnik RS" br.48/94)
Izrada Plana zaštite od požara sa putevima evakuacije, prolazima, prilazima, izlazima, pešačkim komunikacijama, sa grafičkom dokumentacijom i Operativnom kartom gašenja požara	Član 27. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Izrada Pravila o zaštiti od požara	Član 28. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Izrada programa obuke	Član 53. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)
Izrada Sanacionog plana	Član 16. Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09)

STRUČNA I TEHNIČKA POMOĆ IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

- Izrada projektne dokumentacije stabilnih sistema za dojavu požara i montaža sistema prema odobrenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji od strane Uprave protivpožarne policije GSUP-a MUP RS,
- Izrada projektne dokumentacije stabilnih sistema za gašenje požara i montaža sistema prema odobrenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji od strane Uprave protivpožarne policije GSUP-a MUP RS,
- Izrada projektne dokumentacije gromobranske instalacije za zaštitu od atmosferskog pražnjenja i montaža instalacije prema odobrenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji od strane Uprave protivpožarne policije GSUP-a MUP RS.
- Preventivni obilasci i kontrola objekata radi uočavanja nedostataka sa predlogom mera za otklanjanje.
- Vršenje poslova vođenja referata zaštite od požara za treće lice («referent ZOP-a po upovoru»).
- Prodaja vatrogasnih aparata, hidrantske i druge vatogasne opreme, kao i opreme za automatsku dojavu i gašenje požara
- Prodaja i ugradnja rezervnih delova za opremu i uređaje koji su namenjeni za zaštitu od požara,
- Prodaja svih vrsta znakova (upozorenja, obaveštenja i zabrane) prema važeći SRPS standardima
- Prodaja i montaža svih tipova instalacije i svetiljki protivpanične rasvete u objektima.